



221101341839

检验检测报告

报告编号:

GWA-20251886-4

项目名称:

温州市职业中等专业学校
室内空气质量检测

检测区域:

1#、2#楼

委托单位:

温州市职业中等专业学校

检测类别:

委托检测

温州新禾工程检测有限公司

二零二五年七月二日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检验检测报告

委托单位	温州市职业中等专业学校		
受检单位	温州市职业中等专业学校	受检地址	温州市龙湾区星海街道滨海二十一路和金海5道交叉口
来样方式	现场采样	样品数量	114个
样品名称	室内空气	样品状态	完好
采/收样日期	2025年08月28日	检测日期	2025年08月28日~2025年09月01日
检测项目及检测依据	甲醛	《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014	
	苯、甲苯、二甲苯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022	
主要检测设备	温湿度计 XH-SB-204、双路恒流大气采样器 XH-SB-199、双路恒流大气采样器 XH-SB-200、四路大气采样器 XH-SB-103、四路大气采样器 XH-SB-104、四路大气采样器 XH-SB-105、四路大气采样器 XH-SB-063、四路大气采样器 XH-SB-066、四路大气采样器 XH-SB-067、空盒气压表 XH-SB-237、气相色谱仪 XH-SB-107、紫外可见分光光度计 XH-SB-116		
检测结论	经检测，温州市职业中等专业学校室内空气所检项目检测结果均符合《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 的要求。 <div><div>（检验检测专用章）</div><div>签发日期：2025年09月02日</div></div>		
备注	/		

编制人：周东松

审核人：黄晓江

批准人：钱大东



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
2#锦春居 104	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.042	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.004	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.003	合格
2#锦春居 105	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.038	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.007	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.015	合格
2#锦春居 205	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.034	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.004	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
2#锦春居 207	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.038	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.005	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.008	合格
2#锦春居 218	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.039	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.028	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.118	合格



检验检测结果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
2#锦春居 215	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.035	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.017	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.023	合格
2#锦春居 410	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.042	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.003	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.043	合格
2#锦春居 512	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.037	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.017	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.016	合格
2#锦春居 510	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.043	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.003	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.012	合格
2#锦春居 513	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.041	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.004	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.016	合格



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
2#高盈居 214	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.006	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.017	合格
2#高盈居 102	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.038	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.005	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.014	合格
2#高盈居 105	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.039	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.013	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.061	合格
2#高盈居 109	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.042	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.093	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.134	合格
2#高盈居 113	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.038	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.008	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
2#高盈居 117	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.039	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.001	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.003	合格
2#高盈居 220	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.045	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.002	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
2#高盈居 204	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.043	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.001	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
2#高盈居 208	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.040	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.003	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.014	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
2#高盈居 213	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.042	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.002	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.004	合格

● 外資系企業



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
1#庆年居 203	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.002	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.012	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
1#庆年居 207	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.039	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.004	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.018	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
1#庆年居 405	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.035	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.009	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.028	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
1#庆年居 416	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.032	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.001	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
1#庆年居 412	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.035	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.003	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
1#庆年居 408	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.007	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.030	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.004	合格
1#庆年居 509	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.033	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.002	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
1#庆年居 514	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.035	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.002	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.007	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
1#庆年居 511	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.037	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.010	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.022	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
1#庆年居 615	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.034	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.006	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.012	合格

检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
1#康乐居 103	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.038	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.002	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.009	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.004	合格
1#康乐居 108	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.044	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.002	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.006	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
1#康乐居 111	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.043	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.003	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.012	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
1#康乐居 206	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.004	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.010	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
1#康乐居 211	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.038	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.007	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.007	合格



检验检测结果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
1#康乐居 218	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.037	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.003	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.009	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.004	合格
1#康乐居 214	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.041	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.003	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.019	合格
1#康乐居 510	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.037	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.011	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.015	合格
1#康乐居 504	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.032	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.015	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.020	合格
1#康乐居 612	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.040	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.003	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.020	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.026	合格



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
1#永宁居 105	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.012	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.016	合格
1#永宁居 112	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.034	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.001	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
1#永宁居 116	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.039	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.007	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.003	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.006	合格
1#永宁居 119	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.040	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.010	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.015	合格
1#永宁居 209	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.016	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.041	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.076	合格



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
1#永宁居 216	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.034	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	0.001	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.041	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	0.051	合格
1#永宁居 206	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.043	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.011	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	0.014	合格
1#永宁居 412	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.042	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	0.015	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.001	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	0.011	合格
1#永宁居 418	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.045	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	0.002	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.002	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	0.004	合格
1#永宁居 414	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.040	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	0.001	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	<0.001	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	<0.003	合格

以下空白

