



221101341839

检验检测报告

报告编号：

GWA-20251933

项目名称：

温州市职业中等专业学校
室内空气质量检测

检测区域：

3#、11#、1#楼

委托单位：

温州市职业中等专业学校

检测类别：

委托检测

温州新禾工程检测有限公司

二零二五年八月十七日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检验检测报告

委托单位	温州市职业中等专业学校		
受检单位	温州市职业中等专业学校	受检地址	温州市龙湾区星海街道滨海二十一路和金海5道交叉口
来样方式	现场采样	样品数量	24个
样品名称	室内空气	样品状态	完好
采/收样日期	2025年08月27日	检测日期	2025年08月27日~2025年08月29日
检测项目及检测依据	TVOC	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022	
主要检测设备	温湿度计 XH-SB-204、四路大气采样器 XH-SB-066、四路大气采样器 XH-SB-063、四路大气采样器 XH-SB-067、四路大气采样器 XH-SB-103、四路大气采样器 XH-SB-104、四路大气采样器 XH-SB-105、空盒气压表 XH-SB-237、气相色谱质谱联用仪 XH-SB-299		
检测结论	经检测，温州市职业中等专业学校室内空气所检项目检测结果均符合《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 的要求。		
备注	/		



编制人: 黄隆生

审核人: 郑文

批准人: 钱大来



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
3#424	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.033	合格
3#301	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.066	合格
3#313	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.014	合格
3#324	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.043	合格
3#201	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.013	合格
3#213	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.017	合格
3#224	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.015	合格
3#101	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.044	合格
3#113	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.106	合格
3#124	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.046	合格
11#西 209 东南角	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.021	合格
11#西 209 中心点	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.021	合格
11#西 209 西北角	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.024	合格
11#西 214 东南角	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.543	合格
11#西 214 中心点	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.518	合格
11#西 214 西北角	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.020	合格
11#东 213 东南角	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.036	合格
11#东 213 中心点	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.033	合格
11#东 213 西北角	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.014	合格
1#庆年居 105	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.062	合格

以下空白

