



221101341839

检验检测报告

报告编号：

GWA-20251886-1

项目名称：

温州市职业中等专业学校
室内空气质量检测

检测区域：

3#、4#、5#楼

委托单位：

温州市职业中等专业学校

检测类别：

委托检测

温州新禾工程检测有限公司

二〇二五年九月十九日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检 验 检 测 报 告

委托单位	温州市职业中等专业学校		
受检单位	温州市职业中等专业学校	受检地址	温州市龙湾区星海街道滨海二十一路和金海5道交叉口
来样方式	现场采样	样品数量	114个
样品名称	室内空气	样品状态	完好
采/收样日期	2025年08月25日	检测日期	2025年08月25日~2025年08月27日
检测项目及 检测依据	甲醛	《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》 GB/T 18204.2-2014	
	苯、甲苯、二甲苯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022	
主要检测 设备	温湿度计 XH-SB-204、双路恒流大气采样器 XH-SB-199、双路恒流大气采样器 XH-SB-200、四路大气采样器 XH-SB-103、四路大气采样器 XH-SB-104、四路大气采样器 XH-SB-105、四路大气采样器 XH-SB-063、四路大气采样器 XH-SB-066、四路大气采样器 XH-SB-067、空盒气压表 XH-SB-237、气相色谱仪 XH-SB-107、紫外可见分光光度计 XH-SB-116		
检测结论	经检测,温州市职业中等专业学校室内空气所检项目检测结果均符合《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 的要求。 		
备注	/		

编制人: 黄陆

审核人: 郑文江

批准人: 钱大来



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
4#餐厅一层 东北角	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.039	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.008	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	0.024	合格
4#餐厅一层 东南角	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.012	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	0.012	合格
4#餐厅一层 中心	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.040	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	0.013	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.007	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	<0.003	合格
4#餐厅一层 西北角	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.033	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	0.002	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.002	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	<0.003	合格
4#餐厅一层 西南角	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	0.001	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.001	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	<0.003	合格

检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
5#餐厅一层 东北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.003	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
5#餐厅一层 东南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.040	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.001	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
5#餐厅一层 中心	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.037	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.002	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.002	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.006	合格
5#餐厅一层 西北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.034	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.007	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.003	合格
5#餐厅一层 西南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.004	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.030	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.022	合格



检验检测结果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
5#二层大包厢	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.038	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.006	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
5#二层大厅东南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.037	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.004	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.106	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.085	合格
5#二层大厅西北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.034	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.003	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
5#二层大厅中心点	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.038	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.001	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.003	合格
3#1201	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.038	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.003	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
3#1213	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.016	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.017	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.015	合格
3#1224	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.034	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.006	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.006	合格
3#1101	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.033	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.003	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
3#1113	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.010	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.071	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.069	合格
3#1124	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.040	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.002	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.050	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.074	合格



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
3#1001	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.038	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.084	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.080	合格
3#1013	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.039	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.012	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.083	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.076	合格
3#1024	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.038	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.052	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.069	合格
3#901	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.037	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.069	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.084	合格
3#913	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.038	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.018	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.028	合格



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
3#924	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.033	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.003	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
3#801	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.001	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
3#813	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.040	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.003	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.055	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.073	合格
3#824	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.037	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.002	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.001	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
3#701	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.037	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.006	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.010	合格



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
3#713	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.038	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.002	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.001	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
3#724	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.038	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.004	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
3#601	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.040	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.003	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.004	合格
3#613	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.035	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.008	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.011	合格
3#624	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.033	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.011	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.027	合格



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
3#501	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.039	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.037	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.063	合格
3#513	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.040	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.002	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.013	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.017	合格
3#524	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.037	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.009	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.015	合格
3#401	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.039	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.012	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.010	合格
3#413	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.027	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.023	合格



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
3#424	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.040	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.003	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.014	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.014	合格
3#301	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.018	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.015	合格
3#313	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.040	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.017	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.016	合格
3#324	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.037	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.009	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.011	合格
3#201	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.037	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.022	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.030	合格



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
3#213	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.035	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	0.001	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.019	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	0.033	合格
3#224	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.008	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	0.015	合格
3#101	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.037	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.006	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	0.009	合格
3#113	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	0.001	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.007	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	0.008	合格
3#124	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.038	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.030	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	0.032	合格

以下空白

