



221101341839

检验检测报告

报告编号：

GWA-20251908

项目名称：

温州市职业中等专业学校
室内空气质量检测

检测区域：

3#楼

委托单位：

温州市职业中等专业学校

检测类别：

委托检测

温州新禾工程检测有限公司
二零二五年九月九日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

检验检测报告

委托单位	温州市职业中等专业学校		
受检单位	温州市职业中等专业学校	受检地址	温州市龙湾区星海街道滨海二十一路和金海5道交叉口
来样方式	现场采样	样品数量	24个
样品名称	室内空气	样品状态	完好
采/收样日期	2025年08月26日	检测日期	2025年08月26日-2025年08月28日
检测项目及检测依据	TVOC	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022	
主要检测设备	温湿度计 XH-SB-204、防爆大气采样器 XH-SB-417、防爆大气采样器 XH-SB-418、防爆大气采样器 XH-SB-419、防爆大气采样器 XH-SB-420、防爆大气采样器 XH-SB-421、防爆大气采样器 XH-SB-422、空盒气压表 XH-SB-237、气相色谱质谱联用仪 XH-SB-299		
检测结论	经检测，温州市职业中等专业学校室内空气所检项目检测结果均符合《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 的要求。		
备注	/		



编制人: 黄晓生

审核人: 郑晓子

批准人: 钱大来



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
3#1001	TVOC	mg/m³	≤0.60	0.447	合格
3#1013	TVOC	mg/m³	≤0.60	0.084	合格
3#1024	TVOC	mg/m³	≤0.60	0.310	合格
3#901	TVOC	mg/m³	≤0.60	0.299	合格
3#913	TVOC	mg/m³	≤0.60	0.064	合格
3#924	TVOC	mg/m³	≤0.60	0.155	合格
3#801	TVOC	mg/m³	≤0.60	0.453	合格
3#813	TVOC	mg/m³	≤0.60	0.350	合格
3#824	TVOC	mg/m³	≤0.60	0.265	合格
3#701	TVOC	mg/m³	≤0.60	0.014	合格
3#713	TVOC	mg/m³	≤0.60	0.397	合格
3#724	TVOC	mg/m³	≤0.60	0.023	合格
3#601	TVOC	mg/m³	≤0.60	0.346	合格
3#613	TVOC	mg/m³	≤0.60	0.589	合格
3#624	TVOC	mg/m³	≤0.60	0.250	合格
3#501	TVOC	mg/m³	≤0.60	0.182	合格
3#513	TVOC	mg/m³	≤0.60	0.454	合格
3#524	TVOC	mg/m³	≤0.60	0.562	合格
3#401	TVOC	mg/m³	≤0.60	0.015	合格
3#413	TVOC	mg/m³	≤0.60	0.234	合格

以下空白

