



221104341839

检验检测报告

报告编号：

GWA-20251886-2

项目名称：

温州市职业中等专业学校
室内空气质量检测

检测区域：

11#、10#、1#、2#、14#楼

委托单位：

温州市职业中等专业学校

检测类别：

委托检测

温州新禾工程检测有限公司

二零二五年八月二十九日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检 验 检 测 报 告

委托单位	温州市职业中等专业学校		
受检单位	温州市职业中等专业学校	受检地址	温州市龙湾区星海街道滨海二十一路和金海5道交叉口
来样方式	现场采样	样品数量	114个
样品名称	室内空气	样品状态	完好
采/收样日期	2025年08月26日	检测日期	2025年08月26日~2025年08月28日
检测项目及检测依据	甲醛	《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014	
	苯、甲苯、二甲苯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022	
主要检测设备	温湿度计 XH-SB-204、双路恒流大气采样器 XH-SB-199、双路恒流大气采样器 XH-SB-200、四路大气采样器 XH-SB-103、四路大气采样器 XH-SB-104、四路大气采样器 XH-SB-105、四路大气采样器 XH-SB-063、四路大气采样器 XH-SB-066、四路大气采样器 XH-SB-067、空盒气压表 XH-SB-237、气相色谱仪 XH-SB-107、紫外可见分光光度计 XH-SB-116		
检测结论	经检测，温州市职业中等专业学校室内空气所检项目检测结果均符合《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 的要求。 <div><div><div>新禾工程检测有限公司</div><div>(检验检测专用章)</div><div>2025年08月29日</div></div></div>		
备注	/		

编制人: 黄佳

审核人: 郑文

批准人: 钱大来

检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
11#西 209 东南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.037	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.021	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.014	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.018	合格
11#西 209 中心点	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.035	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.002	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.081	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.119	合格
11#西 209 西北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.062	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.092	合格
11#西 214 东南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.038	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.044	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.045	合格
11#西 214 中心点	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.037	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.017	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.026	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.063	合格



检验检测结果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
11#西 214 西北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.040	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.002	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.120	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.022	合格
11#东 213 东南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.001	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
11#东 213 中心点	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.034	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.024	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.007	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.097	合格
11#东 213 西北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.039	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.024	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.011	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.004	合格
11#东 309 东南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.038	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.015	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.014	合格



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
11#东 309 中心点	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.039	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.002	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	<0.003	合格
11#东 309 西北角	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.033	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	0.001	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.016	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	<0.003	合格
10#东 211 东南角	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.038	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	0.002	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.114	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	0.124	合格
10#东 211 中心点	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.034	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	0.004	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.121	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	0.140	合格
10#东 211 西北角	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.038	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	0.001	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.082	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	0.125	合格



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
10#东 205 东南角	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.038	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	0.003	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.070	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	0.122	合格
10#东 205 中心点	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.034	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.050	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	0.070	合格
10#东 205 西北角	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.038	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.001	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	<0.003	合格
10#西 304 东南角	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.003	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	0.003	合格
10#西 304 中心点	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.009	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	0.006	合格

检验检测结果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
10#西 304 西北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.055	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.027	合格
10#东 409 东南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.033	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.004	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.015	合格
10#东 409 中心点	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.039	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.024	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.009	合格
10#东 409 西北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.037	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.002	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.013	合格
1#楼庆年居 105	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.039	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.001	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格



检验检测结果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
1#楼庆年居 116	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.001	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
1#楼庆年居 111	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.037	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.004	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.007	合格
1#楼康乐居 220	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.037	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.001	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.008	合格
1#楼康乐居 412	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.039	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.030	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.017	合格
1#楼康乐居 404	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.006	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.050	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.034	合格



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
1#楼永宁居 510	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.039	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.012	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.008	合格
1#楼永宁居 519	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.002	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.008	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.008	合格
1#楼永宁居 603	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.035	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.005	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.004	合格
1#楼安平居 616	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.006	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
2#楼锦春居 102	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.035	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.002	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.139	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.061	合格



检验检测结果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
2#楼铂睿居 112	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.039	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.005	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.004	合格
2#楼铂睿居 201	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.039	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.035	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.035	合格
2#楼里琅居 405	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.039	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.006	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
2#楼里琅居 411	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.040	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.001	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.009	合格
2#楼里琅居 416	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.014	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.010	合格



检验检测结果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
2#楼里盈居 502	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.033	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.014	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.014	合格
2#楼里盈居 507	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.038	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.020	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.034	合格
2#楼里盈居 518	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.041	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.003	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.014	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.012	合格
2#楼里盈居 520	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.005	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.001	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.008	合格
14#1004 东南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.039	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.002	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.006	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.101	合格



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
14#1004 西北角	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.033	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	0.004	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	<0.001	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	0.024	合格
14#1003 东南角	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	0.004	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.030	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	0.037	合格
14#1003 西北角	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.034	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	0.003	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.026	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	0.018	合格
14#810 西北角	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	0.002	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.027	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	0.017	合格
14#810 东南角	甲醛	mg/m³	≤0.08	0.039	合格
	苯	mg/m³	≤0.03	0.003	合格
	甲苯	mg/m³	≤0.20	0.039	合格
	二甲苯	mg/m³	≤0.20	0.025	合格

以下空白