



221101341839

检验检测报告

报告编号：

GWA-20251886-3

项目名称：

温州市职业中等专业学校
室内空气质量检测

检测区域：

6#楼、8#楼、9#楼、14#楼

委托单位：

温州市职业中等专业学校

检测类别：

委托检测

温州新禾工程检测有限公司

二零二五年八月二十日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检验检测报告

委托单位	温州市职业中等专业学校		
受检单位	温州市职业中等专业学校	受检地址	温州市龙湾区星海街道滨海二十一路和金海5道交叉口
来样方式	现场采样	样品数量	114 个
样品名称	室内空气	样品状态	完好
采/收样日期	2025 年 08 月 27 日	检测日期	2025 年 08 月 27 日~2025 年 08 月 30 日
检测项目及检测依据	甲醛	《公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014	
	苯、甲苯、二甲苯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022	
主要检测设备	温湿度计 XH-SB-204、双路恒流大气采样器 XH-SB-199、双路恒流大气采样器 XH-SB-200、四路大气采样器 XH-SB-103、四路大气采样器 XH-SB-104、四路大气采样器 XH-SB-105、四路大气采样器 XH-SB-063、四路大气采样器 XH-SB-066、四路大气采样器 XH-SB-067、空盒气压表 XH-SB-237、气相色谱仪 XH-SB-107、紫外可见分光光度计 XH-SB-116		
检测结论	经检测，温州市职业中等专业学校室内空气所检项目检测结果均符合《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 的要求。		
备注	/		

编制人 黄修生

审核人 郑文

批准人 钱大来



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
14#902 中心点	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.044	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.002	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.123	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.126	合格
14#501 东南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.043	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.002	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.109	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.134	合格
14#501 西北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.042	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.002	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.012	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.013	合格
14#203 东南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.040	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.021	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.014	合格
14#203 西北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.040	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.004	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.001	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.010	合格



检验检测结果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
14#303 东南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.038	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.008	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.004	合格
14#303 西北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.033	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.002	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.036	合格
14#402 东南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.037	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.004	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.019	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.005	合格
14#402 西北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.037	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.001	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
6#204 中心点	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.040	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.004	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.004	合格



检验检测结果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
6#203 中心点	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.043	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.004	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.008	合格
6#201 中心点	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.044	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.142	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.146	合格
6#102 东南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.037	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.010	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格
6#102 西北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.040	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.003	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.029	合格
6#篮球场 东北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.037	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.118	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.134	合格



检验检测结果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
6#篮球场 东南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.046	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.088	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.055	合格
6#篮球场 中心点	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.043	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.002	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.018	合格
6#篮球场 西南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.041	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.088	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.139	合格
6#篮球场 西北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.041	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.003	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.005	合格
9#102 东南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.043	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.007	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.008	合格



检验检测结果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
9#102 西北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.005	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.028	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.013	合格
9#103 东南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.038	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.002	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.117	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.105	合格
9#103 西北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.034	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.004	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.001	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.016	合格
9#116 中心点	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.046	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.003	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.131	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.108	合格
9#204 东南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.040	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.094	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.114	合格



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
9#204 中心点	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.043	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.087	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.040	合格
9#204 西北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.037	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.005	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.054	合格
9#209 东南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.033	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.004	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.014	合格
9#209 西北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.004	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.007	合格
9#327 东南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.038	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.008	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.008	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.008	合格

检验检测结果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
9#327 西北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.037	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.003	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.062	合格
9#303 东南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.034	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.003	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.006	合格
9#303 中心点	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.043	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.004	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.008	合格
9#303 西北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.038	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.004	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.004	合格
9#307 东南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.040	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.002	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.007	合格



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
9#307 中心点	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.037	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.115	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.077	合格
9#307 西北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.035	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.006	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.025	合格
9#311 东南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.040	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.007	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.009	合格
9#311 西北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.039	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.003	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.038	合格
8#526 东南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.041	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	0.004	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.003	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	<0.003	合格



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
8#526 中心点	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.046	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.002	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.005	合格
8#526 西北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.005	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.102	合格
8#533 东南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.034	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.019	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.150	合格
8#533 西北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.039	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.004	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.013	合格
8#440 东南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.041	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.008	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.011	合格



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
8#440 西北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.035	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.004	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.078	合格
8#439 东南角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.035	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.002	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.014	合格
8#439 中心点	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.037	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.004	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.010	合格
8#439 西北角	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.036	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.005	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.011	合格
8#812 中心点	甲醛	mg/m ³	≤0.08	0.039	合格
	苯	mg/m ³	≤0.03	<0.001	合格
	甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.016	合格
	二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.014	合格

以下空白

