



221101341839

检验检测报告

报告编号：

GWA-20251888

项目名称：

温州市职业中等专业学校
室内空气质量检测

检测区域：

3#、4#、5#楼

委托单位：

温州市职业中等专业学校

检测类别：

委托检测



温州新禾工程检测有限公司

二零二五年八月二十六日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检 验 检 测 报 告

委托单位	温州市职业中等专业学校		
受检单位	温州市职业中等专业学校	受检地址	温州市龙湾区星海街道滨海二十一路和金海5道交叉口
来样方式	现场采样	样品数量	24 个
样品名称	室内空气	样品状态	完好
采/收样日期	2025 年 08 月 25 日	检测日期	2025 年 08 月 25 日-2025 年 08 月 27 日
检测项目及检测依据	TVOC 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022		
主要检测设备	温湿度计 XH-SB-204、防爆大气采样器 XH-SB-417、防爆大气采样器 XH-SB-418、防爆大气采样器 XH-SB-419、防爆大气采样器 XH-SB-420、防爆大气采样器 XH-SB-421、防爆大气采样器 XH-SB-422、空盒气压表 XH-SB-237、气相色谱质谱联用仪 XH-SB-299		
检测结论	<p>经检测，温州市职业中等专业学校室内空气所检项目检测结果均符合《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 的要求。</p> <div></div>		
备注			

编制人: 黄陈东

审核人: 郑文江

批准人: 钱大来



检 验 检 测 结 果

检测点	检测项目	单位	限值要求	检测结果	单项判定
4#餐厅一层东北角	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.005	合格
4#餐厅一层东南角	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.256	合格
4#餐厅一层中心	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.150	合格
4#餐厅一层西北角	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.135	合格
4#餐厅一层西南角	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.181	合格
5#餐厅一层东北角	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.068	合格
5#餐厅一层东南角	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.082	合格
5#餐厅一层中心	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.063	合格
5#餐厅一层西北角	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.014	合格
5#餐厅一层西南角	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.032	合格
5#二层大包厢	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.128	合格
5#二层大厅东南角	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.132	合格
5#二层大厅西北角	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.070	合格
5#二层大厅中心点	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.006	合格
3#1201	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.231	合格
3#1213	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.352	合格
3#1224	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.129	合格
3#1101	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.051	合格
3#1113	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.045	合格
3#1124	TVOC	mg/m ³	≤0.60	0.007	合格

以下空白

